

ERRORI DEL SISTEMA DI MISURA

Cert. 0693_2018_C

Pagina 2 di 2

Tensione di misura:		R: 59 V	S: 60 V	T: 58 V					
L'errore del contatore è stato:		Rilevato		L'errore globale è stato:	-				
CARICO REALE				ERRORE CONTATORE(%)		ERRORE GLOBALE (%)		LIMITE	ora inizio
n°	In%	fdp	kW	A+	A-	A+	A-	%	verifica
1	11,2	1,00	149,1		-0,27			0,70	15:05
2	10,9	1,00	144,5		-0,21			0,70	
3	10,3	1,00	136,9		-0,20			0,70	ora fine verifica
4	9,6	1,00	128,0		-0,25			0,70	
5	9,2	1,00	122,7		-0,18			0,70	15:55
6	10,9	-----	145,3		-0,22			-----	

Tensione di misura:	-----	S: - V	T: - V	fornita da:	-
---------------------	-------	--------	--------	-------------	---

L'errore del contatore è stato:		-		L'errore globale è stato:		-			
CARICO FITTIZIO				ERRORE CONTATORE(%)		ERRORE GLOBALE (%)		LIMITE	ora inizio
n°	fasi	In%	fdp	A+	A-	A+	A-	%	verifica
1	R-S-T	5	1					-	-
2	R-S-T	20	1					-	
3	R-S-T	100	1					-	ora fine verifica
4	R-S-T	120	1					-	
5	R-S-T	100	0,5L					-	-
6	R-S-T	100	0,8C					-	
7	R	100	1					-	
8	S	100	1					-	
9	T	100	1					-	

SUGGELLI RISCOINTRATI E MOVIMENTATI:

N°	Suggelli	Appl-Pres-Rimossi	posizionamento e/o descrizione
1	TESI101	rimossi	morsettiera di prova
2	TESI101	rimossi	coprimorsetti esterno contatore
1	TESI101	applicati	pulsante di reset
1	TESI101	applicati	selettore programmazione contatore
2	TESI101	applicati	coprimorsetti esterno contatore
1	TESI101	applicati	morsettiera di prova

Ora fine operazioni:	16:00
----------------------	-------

NOTE:	Gli errori sono entro i valori ammessi della norma CEI 13-71